^{علمی – پژوهشی} بررسی اثر شکل پره در پارامترهای مکانیکی هوای عبوری از زانویی

کانالهای هوا به *ر*وش عددی

على شهرجردى ا*

سید شرفالدین حسینی^۲

دانشکده مهندسی دانشگاه ملایر،ملایر، ایران

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه فنی و حرفهای تهران،ایران

(تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۱/۲۴؛ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۵/۱۰)

چکیدہ

این مطالعه با استفاده از روش حجم محدود و نرمافزار انسیس بهمنظور بررسی تأثیر ساختار پرههای زانویی کانال هوا روی عملکرد آن انجام شده است. زانویی کانال هوا از جمله پرکاربردترین کانالهای به کار گرفته در تأسیسات تهویهمطبوع است و تغییر هندسه و ساختار آن تأثیر چشمگیری در عملکرد آن دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تغییر ساختار پرههای زانویی کانال هوا از حالت ساده به چند مدل مختلف جشمگیری در عملکرد آن دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تغییر ساختار پرههای زانویی کانال هوا از حالت ساده به چند مدل مختلف است. این تغییرات شامل پرههای زیگزاگی، نیمدایره و سینوسی با اندازهها و گامهای متفاوت و مقایسه آنها با پره ساده است؛ بنابراین تغییرات میدان دمار پرههای زانویی کانال هوا از حالت ساده به چند مدل مختلف میدان دین تغییرات شامل پرههای زیگزاگی، نیمدایره و سینوسی با اندازهها و گامهای متفاوت و مقایسه آنها با پره ساده است؛ بنابراین تغییرات میدان دما، سرعت و فشار هوای جاری در زانویی کانال ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد استفاده از پرههایی باحالت زیگزاگی، با اندازه گام ریزتر که انتهای جانبی آن رو به سمت پایین باشد، موجب اغتشاش بیشتر جریان هوا در زانویی کانال می گردند و میزان تبادل حرارتی با مدیر را افزایش خواهند داد. انتهای لبه پرهها نیز در میزان اغتشاش بیشتر جریان هوا در زانویی کانال می گردند و میزان تبادل حرارتی با محیط را افزایش خواهند داد. انتهای لبه پرهها نیز در میزان اغتشاش تأثیر گذار بوده است. همچنین استفاده از پرههای سینوسی موجب کاهش فشار روی دیواره خارجی شعاعی زانویی کانال هوا گردیده است. به طوری که به ترتیب استفاده از پرههای سینوسی موجب کاهش فشار روی دیواره خارجی شعاعی زانویی کانال هوا گردیده است. به طوری که به ترتیب استفاده از پرههای سینوسی موجب کاهش فشار روی دیواره خارجی شیایی دیواره بیرونی کانال هوا گردیده است. به طوری که به ترتیب استفاده از پرههای سینوسی موجب کاهش فشار روی دیواره خارجی شیایی دیواره بیرونی کانال هوا ایجاد کرده است.

واژههای کلیدی: کانال هوا، زانویی کانال هوا، پره کانال هوا، تهویهمطبوع، بهینهسازی مصرف انرژی

Investigation the effect of fin shape on mechanical parameter of air that pass through elbow of air channels with numerical method A.Shahrjerdi¹* S.Sh.Hosseini²

(Received:2023/April/13; Accepted2023/August/01)

Faculty of Engineering, Malayer University, Malayer, Iran Faculty of Mechanical Engineering, Technical and Vocational University of Tehran, Iran

ABSTRACT

This study was done by using finite volume method and employing ANSYS software in order to investigate the structure of elbow fins of the air channel of its performance. Elbow of air channel is one of the most widely used channels in air conditioning facilities so changing its geometry and structure has significant effect on its performance. therefore, in this research, we investigate change in the structure of the elbow fins of the air channel from simple to several different models by using numerical simulation method. These changes include zigzag, semicircular, sinusoidal fins with different size and step that comparing them with simple fins. Also, the changes in the temperature, velocity and pressure of the air which flows in the channel elbow have been evaluated. The results of this study show that the use of zigzag form fins with a smaller step size with the downwards lateral end, will further disturb the air flow at the elbow of the channel, and will increase the rate of heat transfer with the environment. Also, the use of sinusoidal blades reduces the pressure on the radial outer wall of the elbow of the air channel flat fins, respectively, create the least and the most amount of pressure for the outer wall of arch elbow of the air channel.

Keywords: air channels, elbow of air channel, fin of air channel, air conditioning, optimization of energy consumption

فهرست علائم و اختصارات البی فرفیت گرمایی ویژه، cp گزرمایی و pa فشار، p ی فشار، p ی سرعت در راستای y ی سرعت در راستای y ی سرعت در راستای y ی مراستای مراس

۱– مقدمه

وظیفه یک سیستم کانال، انتقال هوای سرد یا گرم از دستگاه تهویهمطبوع به فضا و مکان مورد نظر میباشد. هنگام عبور هوا از کانال و اتصاله های آن، افت فشار، سرعت، سطح صدا و میزان انتقال حرارت از عوامل مهم به شمار میروند. کانالهای هوای مدور نسبت به کانال هوای با مقطع چهارگوش برتری دارند، اما بدلیل محدودیتهای ساختمانی معمولا کانالهای هوا را به شکل مقطع مربعی یا مستطيلي ميسازند و نصب مي كنند كه بهترين حالت عملکردی آن با نسبت ظرافت (نسبت ضلع بزرگ به ضلع کوچک مقطع کانال) ۱:۱ یا مقطع مربعی است [۱]، در کانالهای هوا هرچه عمق کانال هوا کمتر باشد، افت فشار در طول کانال بیش تر است [۲]، در مسیر کانال هوا استفاده از اتصال هایی همچون تبدیل ها و زانویی ها اجتناب ناپذیر است. تبديلها براي تغيير مقطع كانال و زانوييها براي تغيير جهت كانال مورد استفاده قرار مي گيرند. معمولا جهت ممانعت از آشفتگی جریان هوا و همچنین کاهش افت فشار هوا که ناشی از حرکت گریز از مرکز سیال درون زانویی است، از پره درون زانویی استفاده می شود تا از تحمیل فشار اضافی روی یال خارجی زانویی جلوگیری گردد. این پرهها مشابه شکل (۱) معمولا با سطح صاف و بهصورت دورانی هممرکز با شعاع گردش زانویی در محل مشخصی در زانویی كانال هوا نصب مى شوند.

مننی و همکارانش [۳] در شبیهسازی جریان سیال تراکم ناپذیر در کانال هوای خورشیدی با بافل های ${
m S}$ شکل ديواري نشان دادند نصب مغشوش كنندگان جريان بخصوص در عدد رینولدز بالاتر، می تواند در افزایش کارایی کانال مؤثر باشد. همچنین مننی و همکاران [۴] در تحقیق دیگری عملکرد پرههای قوسدار را در کانال های هوای خورشیدی مورد تحلیل و شبیهسازی قرار دادند. نتایج تحقیق آنها نشان داد استفاده از پرههای کوچکتر با فاصله کمتر از همدیگر کارایی حرارتی کانال را بهبود میبخشد. سر رشته داری و زمانی[۵]، در تحقیقی رفتار حرارتی و هیدرودینامیکی جریان هوا را در کانال آجدار در شرایط جريان متلاطم شبيهسازى نمودند. نتايج اين تحقيق نشان داد با افزایش عدد رینولدز تبادل حرارت افزایش یافته و با افزايش نسبت فاصله دنده و فاصله بين دوسطح كانال ضريب افزايش حرارتي، كاهش مييابد. كريمي زاد و همکاران [۶]، در تحقیق خود روی کانال های افقی هوا نشان دادند که پارامترهای دما و دبی هوا بیشترین تأثیر را در انتقال حرارت و انتقال جرم دارند . محبى [۷]، در تحقيق خود الگوى جريان و انتقال حرارت درون حفره حاوی مانع مثلثی گرم را برای هوا شبیهسازی نمود و تاثیرات عدد رایلی و همچنین تغییر موقعیت و زوایای قرارگیری موانع را بررسی کرد. نتایج تحقیق او نشان داد نرخ انتقال حرارت با افزایش عدد رایلی، افزایش ابعاد مانع، افزایش گرادیان دما و کاهش فاصله از دیوارهها، افزایش مى يابد. در تحقيق صالحين و مير عبداله [٨]، تأثير هندسه و نوع سیال داخل جداره بر عملکرد حرارتی و هیدرولیکی یک کانال هوای موجی شکل در جریان متلاطم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق عملکرد حرارتی و هیدرودینامیکی را در رینولدزهای پایینتر، زاویه موج کمتر و ارتفاع موج بیشتر نشان داد. رضوی و معمارزاده [۹]، نیز با بررسی تأثیر شکل، اندازه و آرایش انواع شیارها در کانال هوا روی انتقال گرما و اصطکاک دریافتند ایجاد شیار، عملکرد حرارتی را افزایش و ضریب اصطکاک را کاهش میدهد. نصیری و همکاران [۱۰]، نیز تایید کردند که افزودن عمق شیارها می تواند نرخ انتقال حرارت را افزایش دهد. یاری و صفر زاده [۱۱]، اثر چینش موانع را بر مسیر هوا در یک کانال بررسی نمودند. طبق این تحقیق آرایش

دادن موانع روى كانال عبور هوا توانسته است عملكرد هواگرمکن را بطور چشمگیری بهبود بخشد. در اکثر مقالات[17]، نتيجه تحقيقات بيانگر اين اصل بوده كه ايجاد اغتشاش در جریان حرکت سیال هوا با استفاده از سطوح غیر صاف می تواند ضریب تبادل حرارت را بهبود داده و روی ضریب اصطکاک نیز مؤثر باشد. دهشیری و همکاران[۱۳]، مطالعهای روی افت فشار و انتقال حرارت جریان نانوسیال آب/ اکسید تیتانیوم درون کانال مستطیلی، مربعی و دایروی انجام دادند. تحليل اطلاعات نشان مىدهد كه افت فشار کانال غیردایروی نسبت به کانالهای دایروی کمتر است و اضافه شدن نانوذرات به سيال پايه افت فشار جريان داخل کانالها را چندان افزایش نمیدهد. همچنین نتایج آزمایشگاهی نشان میدهند که عدد ناسلت کانال دایرهای نسبت به کانالهای غیر دایروی برای سیال پایه و نانوسیال بیشتر است. بازای و همکارانش[۱۴] مطالعه عددی روی مشخصههای انتقال حرارتی و جریان نانوسیالات درون میکروکانال استوانهای با سطح مقطعهای مستطیلی، مثلثی و دایرهای و همچنین مقایسه سیال پایه آب و دیاتیلن گلایکول انجام دادند. اندازه و شکل این مقطعها تأثیر قابل توجهی روی عملکرد گرمایی و هیدرولیکی مبدل حرارتی میکروکانال دارد. نانوسیالات استفاده شده در این تحقيق شامل آب و دىاتيلن گلايكول بەعنوان سيال پايە و نانوذرات شامل Al2O3 ،Cu ،SiO2 و CuO است.از نتایج بهدست آمده در این تحقیق، مشاهده می شود که با افزودن نانوذرات به سیال پایه میزان انتقال حرارت و افت فشار افزایش پیدا میکند. همچنین نتایج نشان میدهد که کانالهای مستطیلی بهترین عملکرد را در بین سه هندسه بررسی شده دارا است و بدترین عملکرد مربوط به کانالهای مثلثی است. همچنین مشخص شد که عملکرد سیال پایه آب بهمراتب بهتر از دیاتیلن گلایکول است به این ترتیب که ضریب انتقال حرارت جابهجایی برای سیال پایه آب در غلظت سه درصد نانوسیال Al2O3 به میزان ۸۰ درصد بیشتر از سیال پایه دیاتیلن گلایکول بهدست آمد. نجاتی و همكارانش[10]، عملكرد هيدروليكي و حرارتي پره ذوزنقه-ایی مجهز به مولد گردابه و حفره را در کانال بررسی کردند. مطالعات عددی بسیاری [۱۶–۲۰]، روی تأثیر پارامترهای

هندسی در کانالها انجام شده است.

هدف این تحقیق بررسی تغییرات جریان و انتقال حرارت در زانویی کانال هوا با تغییر مدل تیغههای تقسیم کننده هوای عبوری در زانویی کانال هوا میباشد. در این مطالعه تلاش شده است با بررسی اثر تغییر شکل پرههای زانویی کانال هوا روی دما، سرعت و فشار جریان هوای عبوری، یک مدل مناسب جهت استفاده در کاربریهای مختلف پیشنهاد گردد که این کار تاکنون صورت نگرفته است.

۲- تحلیل عددی

۲–۱– مدلسازی

در این تحقیق یک زانویی کانال هوا به شعاع گلویی ۵Cm و شعاع پاشنه ۵۰cm با مقطع مربعی در نظر گرفته شده است که درون آن دو پره در شعاعهای ۱۲Cm و ۲۳Cm تعبیه شده است [۲۱]. پرهها مطابق شکل (۱) هفت نوع در نظر گرفته شده اند وانواع پرهها در شکل (۲) نشان داده شده است.



شکل (۱) زانویی کانال هوا و موقعیت پرهها

این تحقیق که بهصورت شبیهسازی عددی میباشد. با استفاده از نرمافزار انسیس فلوئنت ^۱ شرایط مختلفی که برای کانال در فرضیات در نظر گرفته شده است مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه می گردد. مدلهای آماده شده پرهها، در شکل (۲) نشاندادهشده است.



شکل (۲) مدلهای مختلف طراحی شده برای پره زانویی کانال

با استفاده از نرمافزار تحلیلی فلوئنت توزیع فشار، سرعت و دما را در این زانویی بررسی می کنیم. برای بررسی تغییرات دمایی، سرعت جریان هوا در زانویی در سه سرعت $\Lambda / \Lambda R$ و $\Lambda / \Lambda F$ و $\Lambda / \Lambda R$ در نظر گرفته شده است. دمای ورودی هوا به زانویی برای هوای سرمایش را Λ^0 A و هوای محیط را Ω^0 T و ساکن در نظر گرفته می شود. همچنین دمای ورودی هوا به زانویی برای هوای می کنیم. فشار هوای ورودی به کانال در سه سطح Pa می کنیم. فشار هوای ورودی به کانال در سه سطح Pa

، Pa ۲۵۰ و Pa و ۵۰۰ در نظر گرفته شده است. جنس کانال از ورق فولادی گالوانیزه ضدزنگ با ضخامت ۰/۶mm و درزبندی شده میباشد. دیواره کانال از نوع شار ثابت به مقدارهای ۷۸۲ ۳/m² و ۶۱۲ و ۶۲۸ در نظر گرفته شده است. خواص فیزیکی هوا در شرایط مسئله در جدول (۱) آورده شده است.

جدول (۱) خواص سیال عامل

| چگالی (<mark>kg</mark>) (m ³) | گرمای ویژه (<mark>1 لاره (kg.</mark> K | هدایت حرار تی (<mark>w</mark>) | لزجت (<mark>kg</mark>) m.s) | هوا |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| ۱/۲۲۵ | 1 • • ۶/۴۳ | •/•747 | •/••••١٧٨۵ | |

۲-۲ معادلات حاکم

در این مدلسازی از مدل آشفتگی K-8 استاندارد استفاده شده است. معادله پیوستگی، معادله مومنتوم ناویراستوکس، معادله انرژی، معادله نرخ تولید انرژی جنبشی آشفته k و معادله نرخ اتلاف انرژی جنبشی آشفته E به شرح زیر است. معادله جرم (پیوستگی):

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(\rho u_i) = 0 \tag{1}$$

معادله مومنتوم (نویر - استوکس):

معادله انرژی:

$$\rho x_{j} \frac{\partial T}{\partial x_{i}} = \frac{\partial}{\partial x_{j}} \left(\left(\Gamma + \Gamma_{t} \right) \frac{\partial T}{\partial x_{j}} \right)$$
(٣)
: k معادله نرخ توليد انرژی جنبشی آشفته

$$\rho u_{j} \frac{\partial k}{\partial x_{j}} = \frac{\partial}{\partial x_{j}} \left\{ \left[\mu + \frac{\mu_{t}}{\sigma_{k}} \right] \frac{\partial k}{\partial x_{j}} \right\} + G_{K} + \rho \varepsilon$$
(*)

و معادله نرخ اتلاف انرژی جنبشی آشفته£ :

$$\rho u_j \frac{\partial \varepsilon}{\partial \mathbf{x}_j} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_j} \left\{ \left[\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k} \right] \frac{\partial \varepsilon}{\partial \mathbf{x}_j} \right\} + C_{1\varepsilon} \frac{\varepsilon}{k} G_K - C_{2\varepsilon} \rho \frac{\varepsilon^2}{K} \quad (\Delta)$$

| ضرایب ثابت بهصورت زیر است: | مقادير |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| $C_{1\varepsilon} = 1 \cdot 44 \ C_{2\varepsilon} = 1 \cdot 92 \ C_{\mu} = 0 \cdot 09$ | (8) |

معادلات و ضرایب ثابت مطابق [۲۲] آورده شده است

۳- بررسی شبکهبندی و اعتبار سنجی نتایج

۱-۳- شبکهبندی

در جدول (۲) استقلال از شبکهبندی هندسه مورد نظر در نشان داده شده است. همان طور که نشان داده شده است تعداد شبکه برای این هندسه ۲۰۰۰۰۰ می باشد. که در این تعداد شبكه نتايج تغييرات چندانى نداشته بنابراين براى صرفهجویی در وقت و هزینه محاسباتی از ریزتر کردن شبکه جلوگیری میکنیم.

جدول (۲) استقلال از شبکهبندی

| تعداد شبكه | دمای خروجی | درصد خطا |
|------------|----------------|----------|
| 1 | 22.1.0 | 7/47 |
| 10 | 271/194 | ١/٢ |
| 7 | T9T/•T | ۰/۲۵ |
| ۳۰۰۰۰ | T9T/V A | - |

۲-۳- صحت سنجی

بهمنظور صحت سنجى بايد نتايج حاصله با نتايجي كه قبلاً بهصورت عددی یا آزمایشگاهی به دست آمدند، مقایسه گردد. دمارتینی و همکارانش[۲۳]، یک مطالعه عددی و آزمایشگاهی روی جریان آشفته درون کانال مستطیلی با تیغههای تخت انجام دادند. از این رو برای صحت سنجی نتایج، به شبیهسازی هندسه مقاله مذکور پرداختیم. در شکل (۴) نتایج به دست آمده از شبیهسازی دمارتینی که بهصورت شبیهسازی و آزمایشگاهی است با نتایج شبیه-سازی ما مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این نمودار نشان

داده شده که نتایج حاصله تطابق خوبی با نتایج دمارتینی داشتند.



شکل (۴): نمودار مقایسه سرعت محوری براساس ارتفاع کانال در x=0.525 ، در مطالعه دمارتینی و همکارانش با نتایج به دست آمده در این پژوهش

۴- بحث و نتایج

۱-۴ بررسی کانتور های دما

۱-۱-۴-بررسی کانتور دما برای کانال مربعی با پره ساده تخت (S-F)

در شکل (۵)، کانتور دما از مقطع ورودی جریان و همچنین برش روبهروی ای برای کانال مورد نظر به همراه پره ساده تخت نشان داده شده است. این کانتور در سرعت m/s ۵/۰۸ و فشار ۱۲۵ Pa می باشد.



شکل (۵) کانتور دمای کانال مربعی با پره تخت (S-F)

همان طور که در کانتور بالا ملاحظه می شود، جریان هوای سرد پس از عبور از کانال و برخورد با پره تخت، گرمای دیواره کانال را گرفته و طبق شکل گرمای کانال به صورت تدریجی به سیال سرد منتقل شده و سیال سرد را گرم می کند. مکانیزم حرکت سیال به این صورت است که با برخورد به پرهها گردابههای اطراف پرهها به وجود می آید و آشفتگی را در جریان ایجاد می کند. به وجود آمدن گردابه در جریان موجب طولانی شدن مسیر حرکت سیال می شود و زمان بیشتری برای انتقال حرارت وجود دارد؛ بنابراین وجود پره در کانال هوا موجب به بود انتقال حرارت می شود. در شکل (۶) کانتور دما برای کانال مربعی از برش میانی از کانال مورد نظر با پرههای مختلف نشان داده شده است. این کانال مورد نظر با پرههای مختلف نشان داده شده است. این





در کانتور شکل (۶) ملاحظه میکنید، انتقال حرارت بین کانال مربعی و سیال مورد نظر در حالت وجود پره مثلثی زیگزاگی (T-Z) بالاترین مقدار و بعد از آن به ترتیب برای پره مثلثی بالا و پایین و بعد از آن برای پرههای دایرهای میباشد. علت این امر تعداد دندانههای بیش تر در پره مثلثی زیگزاگی و ایجاد حرکت چرخشی و دادن سرعت بیش تر به سیال میباشد. در واقع هرچه آشفتگی و بهم خوردگی سیال بیش تر باشد به تبع آن بهم خوردگی لایه مرزی گرمایی بیش تر و نرخ مبادله گرمایی نیز افزایش مییابد که هوای سرد بیش تر با دیوارههای کانال برخورد کرده و گرمای کانال را به خود جذب کند و گرمتر شود

۲-۱-۴- بررسی و مقایسه تغییرات دمای خروجی سیال برای کانال مربعی با پرههای مختلف

در جدول (۳) تغییرات دمای خروجی سیال برای کانال مربعی با پرههای مختلف با در نظر گرفتن دمای ورودی ^oK ۲۹۱ نشان داده شده است:

جدول (۳) تغییرات دمای خروجی سیال برای کانال مربعی

| با پرەھاي مختلف | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------------|---------|--|--|
| V=5.08 | V=5.08 | V=5.08 | نوع فين | | |
| P=500 | P=250 | P=125 | | | |
| 591/90 | 292/+ + | T9T/+T | S-F | | |
| ۲۹۲/۷۵ | 292/82 | 292/29 | T-T | | |
| T97/DV | T97/8 T | 797/ 8 V | T-B | | |
| ۲۹۳/۰ ۱ | ۲۹۳/•۸ | 293/18 | T-Z | | |
| T9T/WV | 797/40 | 797/47 | C-T | | |
| T97/TV | ۲۹۲/۳۰ | T97/TV | C-B | | |
| 595/08 | T97/0V | ۲۹۲/۵۸ | C-Z | | |

باتوجهبه جدول (۲) سیال هوا با وجود پره مثلثی زیگزاگ حداکثر انتقال حرارت با دیواره کانال انجام داده و دمای خروجی آن بیشترین افزایش را داشته است. همان طور که در کانتورهای سرعت شکل (۸) نیز دیده می شود، جریان سیال آشفتگی بیشتری دارد و حرکت گردابه ای بیشتر سیال پس از برخورد با پره زیگراگی و تماس بیشتر با سیال پس از برخورد با پره زیگراگی و تماس بیشتر با دیواره کانال دلیل افزایش انتقال حرارت است. مدل های T-T و T-T ساختاری مشابه دارند و دلیل اختلاف نتایج بخاطر انتهای پره ها در مجاورت دیواره است که رو به بالا بودن و رو به پایین بودن انتهای پره در میزان اغتشاش تأثیر گذار بوده است.

۲-۴- بررسی کانتور های سرعت

۱-۲-۴ بررسی کانتور سرعت برای کانال مربعی با پره ساده تخت (S-F)

در شکل (۷) کانتور سرعت از مقطع ورودی جریان و همچنین برش روبهروی ای برای کانال مورد نظر نشان داده شده است. این کانتور در سرعت ورودی سیال، ۵/۰۸ m/s و فشار ۱۲۵ Pa می باشد.



شکل (۷) کانتور سرعت کانال مربعی با پره تخت (S-F)

بهوضوح در کانتور شکل (۲) ملاحظه می شود، هوای مورد نظر پس از وارد شدن به کانال و برخورد به پره تخت، از سرعتش کاسته شده و سپس پس از عبور از پره دارای سرعت افزایشی می شود. همان طور که ملاحظه می شود بیش ترین سرعت سیال در قسمت شعاع داخلی کانال و هم چنین بین دو پره می باشد. طبق انتظار و بر اساس رابطه

اولر هر چه از شعاع داخلی کانال به قسمت بیرونی آن پیش رفته از سرعت سیال کاسته خواهد شد. در شکل (۸)، کانتور سرعت از مقطع ورودی جریان به کانال مورد نظر با پرههای مختلف نشان داده شده است. این کانتور در سرعت ۵/۰۸ m/s و فشار Pa ۱۲۵ میباشد.







همان طور که در کانتور شکل (۸) ملاحظه می شود تغییرات سرعت سیال در کانال مربعی و پره مورد نظر در حالت وجود پره مثلثی زیگزاگی (**T-Z**) دارای بیش ترین مقدار و بعد از آن به ترتیب برای پره مثلثی بالا و پایین و بعد از آن برای پرههای دایرهای می باشد. علت این امر تعداد داندانه-های بیش تر در پره مثلثی زیگزاگی که باعث ایجاد حرکت چرخشی و به وجود آمدن گردابه ها بیش تر و سرعت سیال افزایش می یابد. این امر باعث می شود هوای سرد باحالت اغتشاشی بیش تری با دیواره های کانال برخورد کرده و گرمای کانال را به خود جذب کند و گرمتر شود.

۲-۲-۴-بررسی و مقایسه کانتور سرعت برای کانال مربعی با پرههای مختلف

در شکل (۹)، کانتور سرعت از برش میانی کانال مورد نظر با پرههای مختلف نشان داده شده است. این کانتور در سرعت ۱۲/۷ m/s و فشار ۲۵۰۰ Pa میباشد.





همان طور که در کانتور شکل (۹) ملاحظه می شود، تغییرات سرعت سیال در کانال مربعی و پره مورد نظر در حالت وجود پره مثلثی زیگزاگی (\mathbf{T} - \mathbf{Z}) بالاترین مقدار و بعد از آن به ترتیب متعلق به پره مثلثی بالا و پایین و پس از آن برای پرههای دایرهای زیگزاگی (\mathbf{C} - \mathbf{Z}) می باشد. همان طور که قابل مشاهده است، تغییرات سرعت در راستای \mathbf{Y} برای پره-های مثلثی نسبت به پرههای دیگر بیش تر است و حالت گردابه ای بیش تری ایجاد می کند که این امر باعث می شود هوای سرد باحالت اغتشاشی بیش تری با دیواره های کانال

در راستای عمودی برخوردکرده، گرمای کانال را به خود جذب کند و گرمتر شود، در حالی که در کانال با پره تخت سرعت در راستای محوری لوله بیشتر بوده و سیال فرصت انتقال حرارت بیشتر را ندارد (شکل ۱۰).



Velocity Controur 1 2.000e+00 1.600e+00 1.600e+00 1.200e+00 8.000e-01 6.000e-01 4.000e-01 2.000e-01 7.000e-01 (m s^1]

شکل (۱۰) نمای برخورد سیال به پرهها در زانویی کانال از برش میانی

در کانتور شکل (۱۰) ملاحظه می شود سیال پس از برخورد با پره، از سرعتش در جلوی پره کاسته شده و به حالت ایستا در می آید و سپس به سمت بالا اوج گرفته و به مسیر خود ادامه می دهد و پس از عبور از پرهها حالت گردابهای در پشت پره ایجاد می شود. شکل (۱۱) خطوط جریان برای کانال مربعی با پرههای دایرهای است. باتوجه به خطوط جریان در این شکل، گردابه های ایجاد شده اطراف پرهها و آشفتگی جریان به وضوح دیده می شود. این موضوع در شکل (۱۰) و (۱۱) قابل ملاحظه است.



شکل (۱۱) گردابه های ایجاد شده در اطراف پره دایرهای در کانال

۳-۴- بررسی کانتور های فشار ۱-۳-۴- بررسی کانتور فشار برای کانال مربعی با پره ساده تخت (S-F)

در شکل (۱۲)، کانتور فشار از مقطع ورودی جریان و همچنین برش روبهروی ای برای کانال مورد نظر با پره تخت مربعی نشان داده شده است. این کانتور در سرعت ۵/۰۸ m/s و فشار Pa ۱۲۵ میباشد.



بهوضوح در کانتور شکل (۱۲) ملاحظه میشود، هوای مورد نظر پس از وارد شدن به کانال و برخورد به پره تخت، در قسمت جلوی پره از سرعتاش کاسته شده و فشار آن افزایش یافته است. طبق انتظار و بر اساس رابطه اولر هر چه از شعاع داخلی کانال به قسمت بیرونی آن پیش رفته از سرعت سیال کاسته و فشار به مقدار بیشینه میرسد. باتوجهبه شکل (۱۲) ملاحظه میشود در اطراف پرهها به دلیل برخورد سیال با پرهها اصطکاک بین آنها افزایش می-دلیل برخورد سیال با پرهها اصطکاک بین آنها افزایش می-دهد. بنابراین فشار در اطراف پرهها و شعاع داخلی زانویی کانال هوا افت بیشتری داشته است و بیشترین فشار سیال در قسمت شعاع خارجی زانویی کانال میباشد.

۲-۳-۴- بررسی و مقایسه کانتور فشار برای کانال مربعی با پرههای مختلف

در شکل (۱۳)، کانتور فشار از مقطع ورودی جریان به کانال مورد نظر با پرههای مختلف نشان داده شده است. این کانتور در سرعت ۵/۰۸ m/s و فشار ۱۲۵ Pa میباشد.



در کانتور شکل (۱۳) تغییرات فشار در کانال مربعی با پره-های مختلف نشان داده شده است. بیشترین فشار در مقطع قوس خارجی کانال و کمترین فشار در قسمت داخلی قوس کانال میباشد. طبق انتظار بیشترین فشار در کانال مربعی با پره تخت ساده میباشد. در پرههای تخت نسبت به انواع دیگر پرهها جریان بدون مانع حرکت میکند و آشفتگی جریان نسبت به دیگر پرهها کمتر است. هرچه آشفتگی بیش تر باشد اصطکاک بین سیال و پرهها بیش تر می شود و افت فشار بیشتر است. در پرههای تخت چون آشفتگی و اصطکاک بین سیال و پرهها نسبت به انواع دیگر پرههای کمتر است افت فشار کمتر است به طوری که بیشترین فشار در کانالهای است که پره تخت دارند. پس از آن به ترتيب فشار روى ديواره بيرونى زانويى كانال براى زانويى دارای پره به فرم C-B ، T-B ، T-T ، C-T و T-Z بوده است. کمترین میزان فشار نیز روی کانال با پرههای C-Z بوده است.

۵- نتیجه گیری

در این تحقیق بهصورت شبیهسازی، تغییرات دما، سرعت و فشار برای فرمهای مختلف پره درون زانویی کانال هوا مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد.

- استفاده از پرههای مثلثی زیگزاگی موجب افزایش میزان انتقال حرارت بین سیال درون کانال و هوای محیط می شود که با ریزتر شدن گام مثلثی و افزایش اغتشاش سیال این انتقال حرارت بیش-تر می شود. کم ترین میزان انتقال حرارت در زمان به کارگیری پرههای صاف و معمولی رخ می دهد.
- ۲) به کار گیری پرههای زیگزاگی مثلثی باعث می شود شاهد تغییرات سرعت بیش تری در مقطع زانویی کانال بوده که این افزایش اغتشاش با کوچک شدن گام مثلثی پرهها افزایش می یابد.
- ۳) به ترتیب استفاده از پرههای سینوسی و پرههای صاف معمولی، کمترین و بیشترین میزان فشار را برای دیواره بیرونی قوس زانویی کانال هوا ایجاد میکند.
- ۴) انتهای پهلویی (جانبی) پرهها در میزان اغتشاش مؤثر است. پرههایی که انتهای آنها روبه پایین بوده میزان اغتشاش بیشتری ایجاد کرده و انتقال حرارت را افزایش میدهند.

- Nasiri, S., Taleb, Sh., Salimpoor, M. R., " Effect of grooved surfaces on heat transfer of pool water boiling and iron oxide / water Nano fluid," Modares Mechanical Engineering, vol. 18, no. 9, pp. 207-216, 2018.
- 11. Yari, S., Safarzadeh, H., "Investigating the optimal performance of solar air heaters by arranging obstacles in the air passage channel, using fuzzy logic," Journal of Solid and Fluid Mechanics, vol. 6, no. 4, pp. 329-341, 2016.
- 12. Heydarinejad, G., Soaai, M., "Investigation of the effect of inter-tunnel chimney geometry on the distribution of pollutants in the external environment," Modares Mechanical Engineering, vol. 17, no. 6, pp. 13-22, 2017.
- 13. dehshiri , p.a., salimpour, "pressure drop and heat transfer of nanofluid flow of Tio2/water in circular, square and rectangular channel," modares Mechanical Engineering, vol. 15, no. 5, pp. 377-382, 2015.(in persian).
- 14. bazai, h., azari, ahmad, moshtagh, "investigation the effect of geometry and type of nanofluids in heat transfer of micro channel with (CFD)," Numerical methods in engineering vol. 38, no. 1, pp. 63-79, 2019.(in persian).
- 15. F. Barzoki Nejati, G.A.S., M. Khoshvaght-Aliabadi, A.A. Abbasian Arani. , "Hydrothermal performance of trapezoidal fin equipped with vortex generator and hole : Investigation of the effect of vortex generator and hole position," Amirkabir j.Mech Eng, vol. 53, no. special issue 3, pp. 1963-1980, 2021.
- Chen, Y., et al., "Three-dimensional numerical simulation of heat and fluid flow in noncircular microchannel heat sinks," International Communications in Heat and Mass Transfer, vol. 36, no. 9, pp. 917-920, 2009.
- 17. Gunnasegaran, P., et al., "The effect of geometrical parameters on heat transfer characteristics of microchannels heat sink with different shapes," International communications in heat and mass transfer, vol. 37, no. 8, pp. 1078-1086, 2010.
- 18. Hasan, M.I., et al., "Influence of channel geometry on the performance of a counter flow microchannel heat exchanger,"

۶- مراجع

- Musavian, S.A., Maarefat, M., Madahian, R., Mohamad Kari, B.,, "Practical tips in designing common buildings in Iran based on natural ventilation," mechanical engineering of Amir Kabir,, vol. 53, no. 3, pp. 16-37, 2021.
- 2. Jafari, A., "Analysis of solar air collectors for the last five months of the year in Qaen city," journal of mechanical engineering, vol. 26, no. 114, pp. 69-80, 2017.
- Menni, Y., et al., "Analysis of fluid dynamics and heat transfer in a rectangular duct with staggered baffles," Journal of Applied and Computational Mechanics, vol. 5, no. 2, pp. 231-248, 2019.
- 4. Menni, Y., A. Azzi, and A. Chamkha, "The solar air channels: comparative analysis, introduction of arc-shaped fins to improve the thermal transfer," Journal of Applied and Computational Mechanics, vol. 5, no. 4, pp. 616-626, 2019.
- 5. Sarreshtedari, A. and A. Zamani Aghaee, "Investigation of the thermo-hydraulic behavior of the fluid flow over a square ribbed channel," Journal of Heat and Mass Transfer Research, vol. 1, no. 2, pp. 101-106, 2014.
- 6. KARIMIZAD, G.F., A. SHAHSAVAND, and M.A.S. ALIKHANI, "EXPERIMENTAL INVESTIGATION AND MODELING OF SIMULTANEOUS HEAT & MASS TRANSFER IN THE HORIZONTAL CHANNEL WITH THE WALL EFFECT," 2011.
- 7. Mohebbi, R., "Investigation of fluid flow and heat transfer of free movement of square cavity in spite of hot triangular barrier with finite element method," Journal of Simulation in engineering, vol. 16, no. 55, pp. 361-373, 2018.
- Salehin, A., MirAbdollah, A., "Influence of wall geometry and fluidity on the thermalhydraulic performance of a corrugated channel in turbulent flow," Journal of Simulation in engineering, vol. 17, no. 57, pp. 273-283, 2019.
- 9. Razavi, S.E., Memar zade, A., "Numerical investigation of heat-fluid flow from obstacles with different geometric compositions," Iranian Journal of Mechanical Engineering, vol. 40, no. 2, pp. 21-29, 2010.

International Journal of Thermal Sciences, vol. 48, no. 8, pp. 1607-1618, 2009.

- Wang, H., Z. Chen, and J. Gao, "Influence of geometric parameters on flow and heat transfer performance of micro-channel heat sinks," Applied Thermal Engineering, vol. 107, pp. 870-879, 2016.
- 20. Yang, D., et al., "Numerical and experimental analysis of cooling performance of single-phase array microchannel heat sinks with different pinfin configurations," Applied Thermal Engineering, vol. 112, pp. 1547-1556, 2017.
- 21. Hosseini, S., Sh., Book of Mechanical Installation. 3, ed. A. Publisher. 2019, 207.
- 22. Launder, B.E. and D.B. Spalding, The numerical computation of turbulent flows, in Numerical prediction of flow, heat transfer, turbulence and combustion. 1983, Elsevier. p. 96-116.
- Demartini, L.C., H.A. Vielmo, and S. Möller, "Numeric and experimental analysis of the turbulent flow through a channel with baffle plates," Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, vol. 26, pp. 153-159, 2004.